

PP 2024-4805

19/02/2024

Spett.le
COMUNE DI LONATO DEL GARDA
Ufficio tecnico
protocollo@pec.comune.lonato.bs.it

Padenghe sul Garda, Rif. Int.: ATP/ATE/ALL/GS/FM/dc

OGGETTO: Comune di Lonato del Garda – Parere Preventivo 2024-4805
Progetto S.U.A.P. in variante al P.G.T. ai sensi dell'art.97 della L.R. n. 12/2005, presentato dalla società AMMIT SRL per il cambio di destinazione d'uso da agricolo a produttivo, con opere sull'immobile sito su strada provinciale 28 (SP 28).

In riferimento alla richiesta in oggetto, pervenuta alla Scrivente in data 7/2/2024 prot. n. 12914 si esprime il seguente parere:

ACQUE NERE:**L'art 5 del Regolamento Regionale n.6 del 29 marzo 2019 enuncia:**

1. "Gli scarichi acque reflue domestiche e assimilate all'interno di agglomerati devono essere allacciati alle reti fognarie nell'osservanza del regolamento del servizio di cui all'articolo 48, comma 2, lettera d), della l.r. 26/2003, di seguito indicato come regolamento d'ambito, fatti salvi i casi di cui ai commi 8 e 10 del presente articolo".

5. "L'obbligo di allaccio di cui al comma 1 si applica in caso di distanza, intesa come tracciato minimo tecnicamente realizzabile, tra il confine della proprietà da allacciare e la pubblica fognatura inferiore o uguale a 50 metri, qualora si raggiungano tali condizioni attraverso pubbliche vie o servitù attivabili".


La distanza tra l'immobile oggetto di richiesta e la pubblica fognatura esistente risulta superiore a 50 metri; si specifica inoltre che l'immobile si trova all'esterno del perimetro dell'agglomerato così come definito dalla Delibera del Consiglio Provinciale n° 33 del 28/10/2016.

Si conclude quindi che non sussiste l'obbligo di allaccio di cui all'art. 5 comma 1 del RR 6/2019. Si rimanda agli Enti Competenti la richiesta di autorizzazione allo scarico nel sottosuolo.

Il presente parere ha validità 6 mesi dalla data di emissione.Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti tramite i canali di contatto con la Sede Operativa di Padenghe sul Garda (tel. 030/9995401, pec: acquebresciane@cert.acquebresciane.it)**Distinti saluti****Acque Bresciane srl SB**
Area Tecnica Est
Il responsabile
Dott. Geol. Gianfranco Sinatra

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 07/03/2005 e smi.
L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici della Società Acque Bresciane srl ai sensi del medesimo Decreto*





PL.01- Planimetria rete fognatura comunale.

Legenda

sulzano_Elemento_di_copertura 0-110000