



**DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE
SANITARIA EQUIPE TERRITORIALE IGIENE 3**

Garda Sede operativa di Salò
Via Landi n. 5 – 25087 Salò (BS)
Tel. 030/3839800 Fax 030/3839821
E-mail: igienegarda@ats-brescia.it

Spett.le
COMUNE DI LONATO D.G.

Invio tramite PEC

Oggetto: Conferenza dei Servizi per ampliamento Distributore carburanti Lunikgas s.p.a. via Trivellino.

Il Comune di Lonato d.G. ha trasmesso la nota protocollata in ricevimento il giorno 9.3.2018 al n. 24587 per una valutazione sanitaria.

Si osserva che la scrivente Equipe Territoriale di Igiene in passato si era espressa sulla medesima tematica di ampliamento con la nota A.T.S. Brescia prot. 65673 del 12.7.2017. Alla lettura di detta nota si rimanda; i contenuti della stessa sono qui integralmente richiamati.

Tanto premesso il progetto presentato contempla, tra altro, la costruzione di un nuovo distributore di metano e l'ampliamento dell'impianto di autolavaggio ed accessori con adeguamento dell'impianto fognario. Al riguardo il progetto trasmesso non considera l'ipotesi di fattibilità tecnico/economica di collegamento al collettore fognario pubblico.

In merito si prende atto di quanto certificato della Relazione di Asseverazione presentata a firma di tecnico abilitato con data 21.02.2018. In particolare detta perizia redatta ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. attesta al punto 11, il rispetto dei requisiti igienico sanitari del progetto.

Esaminata la documentazione trasmessa la valutazione sanitaria è favorevole alla seguente condizione:

- se tecnicamente possibile, andrà ricercata prioritariamente la fattibilità dell'allaccio al collettore fognario pubblico degli scarichi dei reflui civili ed reflui dell'autolavaggio originati dall'attività in parola.

Tale indicazione si rende auspicabile a ragione della tutela generale delle acque e della particolare protezione sanitaria cui è sottoposto l'acquifero sotterraneo per il prevalente uso idro-potabile destinato al consumo umano (leggi inquinamento da "nitrati" ed altro).

In proposito si ricorda, tra altro, la Relazione Geologica allegata al P.G.T. vigente, redatta dalla Dottoressa Lentini che segnala come l'acquifero manifesti generali criticità per la migrazione di inquinanti di origine antropica, dalle falde superficiali a quelle più profonde. Le stesse analisi eseguite dall'Ente Gestore del Civico Acquedotto confermano la problematica segnalata dalla valutazione geologica citata.

Restano salve le valutazioni di competenza di altre amministrazioni e/o servizi. Cordiali saluti.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE
Equipe Territoriale Igiene 3 Garda
Dr.Crescenzo Messino

Struttura Competente: Equipe Territoriale Igiene 3 Garda Il Responsabile del procedimento: Medico Igienista
Dr. Alessandro Bonù (0303839816) igienegarda@ats-brescia.it